

Drehdimmer (R, LED)

Art.-Nr.: 2909

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau




Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Dimmer
- (2) Abdeckung
- (3) Einstellknopf
- (4) Sicherungshalter
- (5) Schraubklemmen

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Betrieb mit geeigneter Abdeckung
- i Kein Betrieb in Wechselschaltung möglich.
- i Kein Betrieb mit Trafos möglich.



Produkteigenschaften

- Dimmprinzip Phasenanschnitt
- Kurzschlussschutz durch Feinsicherung
- Flackern der angeschlossenen Leuchtmittel durch Unterschreiten der angegebenen Mindestlast oder durch Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke und leises Summen des Gerätes durch die Funkentstördrossel möglich. Dies sind keine Mängel des Gerätes.

4 Bedienung

Schalten und Dimmen erfolgt durch Drehen des Einstellknopfes.

Licht einschalten und Helligkeit erhöhen

Einstellknopf nach rechts drehen.

Licht ausschalten

Einstellknopf auf Linksanschlag drehen.

5 Informationen für Elektrofachkräfte



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Gerät freischalten. Spannungsführende Teile abdecken.

Dimmer anschließen und montieren

- Pro Leitungsschutzschalter 16 A maximal 300 W LED-Lampen anschließen.
- i Die Dimmer unseres Hauses berücksichtigen die unterschiedlichen elektronischen Eigenschaften der meisten im Markt befindlichen LED-Lampen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass im Einzelfall nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.




Bild 2: Anschlussplan

Dimmer (1) gemäß Anschlussplan anschließen (Bild 2).

1 x 0,5 ... 2,5 mm² 1 x 0,5 ... 2,5 mm² 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Bild 3: Klemmbarer Leiterquerschnitt



- Dimmer in Gerätedose montieren. Anschlussklemmen müssen unten liegen.
- Abdeckung (2) montieren.
- Einstellknopf (3) aufstecken.
- Netzspannung einschalten.

6 Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V~
Netzfrequenz	50 Hz
Standby-Leistung	ca. 0,2 W
Verlustleistung	ca. 3,7 W
Umgebungstemperatur	-5 +45 °C

Anschlussleistung bei 25 °C

Glühlampen	20 200 W
HV-Halogenlampen	20 200 W
HV-LED-Lampen	typ. 3 40 W

Mischlast

ohmsch und HV-LED typ. 3 ... 40 W

Leistungsreduzierung

bei Aufputzmontage	-5%
pro 5 °C Überschreitung von 25 °C	-10%
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand	-15%
bei Einbau in Mehrfachkombinationen	-20%

Feinsicherung T 800mA H 250

7 Hilfe im Problemfall

Gerät lässt sich nicht einschalten. Oder: Gerät schaltet Last aus und lässt sich nicht wieder einschalten.

Feinsicherung prüfen und falls nötig ersetzen. Nur Originalsicherungen verwenden.

Angeschlossene HV-LED-Lampen flackern

Ursache: Lampen sind nicht dimmbar oder Dimmprinzip und Lampen passen nicht zusammen. Herstellerangaben prüfen. Lampen gegen anderen Typ tauschen.

Angeschlossene HV-LED-Lampen schalten in niedrigster Dimmstellung aus oder flackern

Ursache: Helligkeit ist für die Lampen zu niedrig eingestellt. Helligkeit heller einstellen.

LED-Lampe leuchtet schwach bei ausgeschaltetem Dimmer

Ursache: LED-Lampe ist für diesen Dimmer nicht geeignet.

Kompensationsmodul verwenden, siehe Zubehör.

LED-Lampe eines anderen Typs oder Herstellers verwenden.



8 Zubehör

Kompensationsmodul LED

Art.-Nr. 2913

9 Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden.

Berker GmbH & Co. KG Klagebach 38 58579 Schalksmühle/Germany Telefon + 49 (0) 23 55/905-0 Telefax + 49 (0) 23 55/905-3111 www.berker.com