KAISER Deckendose HWD 30 für ungedämmte Brandschutzdecken F30

## Art. Nr. A9463-50

- für Brandschutzdecken F30 - F90
- für Brandschutzdecken F30 ohne Dämmung
- für Brandschutzdecken F60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- für Brandschutzdecken F90 mit Rockwool / Termarock 100
- Tiefe 44 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Geräteschraubenabstand 60 mm
- 2 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- halogenfrei
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788

Deckendose HWD 30, für selbständige Unterdecken, Brandschutzklasse F30 - F90

### Technische Information

| | |
|---|---|
| Montageart | Hohlwand |
| Form | rund |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Koppelbar | Ja |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 74 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Mit Schrauben | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Rohrverriegelung | Nein |

| | |
|---|---|
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Plombierbar | Nein |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | ohne |
| Mit Nagellaschen | Nein |
| Spezielle Anwendung | Brandschutz |
| EAN | 4013456533479 |