

Wanduhr OSIRIA

Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

- Installationsbus KNX über Busanschlussklemme an die Steuerungseinheit anschließen.

Programmieren der physikalischen Adresse und des Applikationsprogramms

- Programmier Taste „Set Phys. Adr.“ kurz drücken (rote Programmier-LED muss leuchten).
- Programmierung der physikalischen Adresse und des Applikationsprogramms in die Uhr mit der ETS (KNX-Tool Software) vornehmen.

Erstinbetriebnahme

- Ca. 3 Minuten nach Senden von Datum und Uhrzeit stellt sich die Uhr selbstständig ein.

Transportsicherung / Rücksetzen

- Busanschlussklemme abziehen.
- Taste "Reset clock drücken -> Zeiger stellen sich auf 12:00 Uhr
- Zum Transport Originalverpackung verwenden.

Störungsbeseitigung

- Gleiche Vorgehensweise wie bei Punkt „Transportsicherung/Rücksetzen“.
- Installationsbus KNX über Busanschlussklemme an die Steuerungseinheit anschließen.
- Nach Empfang eines Zeitlegramms stellt sich die Uhr wieder automatisch ein (wie bei Erstinbetriebnahme).

THEBEN AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch, DEUTSCHLAND

Telefon 07474 / 692-0, Telefax 07474 / 692-150 www.theben.de, E-Mail: info@theben.de