

Bedienungs- und Montageanleitung

KNX PowerSupply 365

(Art. # 5335)

640 mA Stromversorgung für den KNX Bus



KNX PowerSupply 365

Anwendung


Das KNX PowerSupply 365 ist eine 640 mA Busspannungsversorgung mit hohem Wirkungsgrad und gleichzeitig geringem Platzbedarf von nur 4 TE (72 mm). Das Gerät verfügt über eine integrierte Busdrossel und bietet zusätzlich einen Ausgang für Hilfsspannung.

Drei mehrfarbige LEDs auf der Vorderseite zeigen den Zustand des Gerätes an. Sie signalisieren Überlast mit Vorwarnung, Übertemperatur sowie Telegrammverkehr und den Reset-Status.

Die beiden Taster ermöglichen den Reset der KNX-Linie.

Installation und Inbetriebnahme

Das KNX PS 365 wird auf einer Hutschiene montiert und hat einen Platzbedarf von 4 TE. Es verfügt über folgende Bedienelemente (7 8) und Anzeigen (4 5 6):



- 1 Hilfsspannung 30 V=
- 2 KNX Bus Anschluss
- 3 230 V~ Eingang
- 4 LED „Current“ (Ausgangsstrom)
- 5 LED „Temp.“ (Temperatur)
- 6 LED „Traffic/Reset“ Busverkehr/Reset
- 7 Taste Reset Start
- 8 Taste Reset Stop

Netzanschluss

Beim Anschluss der Netzspannung muss der Schutzleiter (PE) mit angeschlossen werden, da dieser zur Angleichung des Potentials der Busspannung verwendet wird.

Ausgang Busspannung (KNX)

Die Busspannung dient zur Versorgung von KNX Geräten für das Medium Twisted Pair. Die integrierte Busdrossel trennt die Versorgungsspannung von den Bussignalen.

Ausgang Hilfsspannung (30 V)

Dieser Ausgang dient zur Versorgung weiterer Betriebsmittel. Der Ausgang ist galvanisch mit der Busspannung verbunden, liegt aber nicht auf demselben Potential. Das heißt „Minus“ Bus und „Minus“ der Hilfsspannung sind nicht gleich und dürfen nicht miteinander verbunden werden. Die Hilfsspannung kann bei Bedarf über das zweite Aderpaar (gelb/weiß) der KNX Leitung zum Verbraucher geführt werden.

Alle Angaben zum Ausgangsstrom beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Summe der Ströme von Busspannung und Hilfsspannung.

Einstellungen

Das Gerät benötigt keine Einstellungen und belegt keine KNX Adressen.

Anzeige der Status LEDs 4 5 6

LED „Current“ Ausgangsstrom	Bedeutung
LED leuchtet grün	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus. Summe der Ausgangsströme < 600 mA
LED leuchtet gelb	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus. Summe der Ausgangsströme 600 mA < I < 640 mA
LED leuchtet rot	Überstrom Summe der Ausgangsströme I > 640 mA
LED blinkt rot	Kritischer Überstrom Summe der Ausgangsströme I > 900 mA

LED „Temp.“ Temperatur	Bedeutung
LED leuchtet grün	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus. Temperatur im Gehäuse < 60 °C
LED leuchtet gelb	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus. Temperatur im Gehäuse > 60 °C und < 75 °C
LED leuchtet rot	Übertemperatur Temperatur im Gehäuse > 75 °C
LED blinkt rot	Kritische Übertemperatur
LED aus	Bei weiterer Temperaturerhöhung schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen ab. In diesem Fall ist keine Anzeige am Gerät mehr möglich. Zur Wiederinbetriebnahme muss das Gerät abkühlen und kurzzeitig (ca. 10 s) vom Netz getrennt werden.

LED „Traffic/Reset“ Busverkehr / Reset	Bedeutung
LED leuchtet grün	Kein Telegrammverkehr
LED flackert grün	Telegrammverkehr mit Buslast < 70 %
LED flackert gelb	Telegrammverkehr mit Buslast > 70 %
LED leuchtet rot	Reset aktiv Kann manuell oder automatisch beendet werden.

Bedientaster 7 8

Durch Drücken der Taste „Reset Start“ wird ein Bus-Reset ausgelöst, das heißt, die Busspannung wird unterbrochen. Der Resetzustand wird automatisch nach 30 s beendet und die Busspannung wieder eingeschaltet. Der Resetzustand kann durch nochmaliges Drücken der Taste „Reset Start“ verlängert werden (Retrigger) oder durch Drücken der Taste „Reset Stop“ manuell beendet werden.

Während des Resets leuchtet die LED „Traffic/Reset“ rot.



WARNUNG

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.
- Dieses Gerät ist dauerhaft angeschlossen, daher muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung außerhalb des Gerätes eingebaut werden.
- Der Anschluss erfordert eine 16-A-Sicherung für externe Überstromsicherung.
- Die Leistungsangaben befinden sich an der Seite des Produktes.

Datenblatt

www.weinzierl.de/de/products/365/datasheet

CE-Erklärung

www.weinzierl.de/de/products/365/ce-declaration

Ausschreibungstext

www.weinzierl.de/de/products/365/tender-text



Weinzierl Engineering GmbH

D-84508 Burgkirchen / Alz
Deutschland
www.weinzierl.de
info@weinzierl.de

04.10.2018